

# 最新消防自检自查报告整改方案(通用12篇)

年会策划是一个复杂而有挑战的任务，需要整合资源和精心安排。小编特为大家整理了一些年会策划的注意事项和技巧，希望能够给大家一些启示和帮助。

## 消防自检自查报告整改方案篇一

安全进行了认真自查，现将状况作以下汇报：

本会所现有安全出口三道，楼内走廊、双向楼梯及员工通道出口无任何杂物，确保消防通道畅通；通向楼外的过道和出口全部安装有“安全出口指示牌”和“应急照明灯”

- 1、会所楼内共安装15盏“应急照明灯”和17盏“安全出口指示牌”，全部能正常使用，以确保断电时应急照明和指示出口方向。
- 2、消防栓共安装了9道，且都能正常使用，本会所也曾组织人员对消防栓进行了全面性的认识、了解和实际操作的演练。
- 3、灭火器，本会所使用的灭火器全部为“干粉”灭火器，总共配备了30个；在此次自查中，现有的30个灭火器都在有效期内。
- 4、防火门总共安装了两道，前期消防大队的来检查时出现关掉不到位的情况，后期经过整改，此刻防火门已全部关掉到位。
- 5、喷淋和防排烟系统都正常工作，火灾报警控制器也显示“报警系统正常”。

6、消防池、喷淋管道、消防栓管道及开关、阀门全部完好无损。

7、所有的电路管道都以穿管的形式来完成。

在原有的消防知识基础上，对员工个性是管仓库和看包房的人员进行了灭火知识的抽查，对全体员工怎样在火灾过程中疏散人员和自救逃生作了抽查。

## 消防自检自查报告整改方案篇二

根据文件的通知精神，做好施工现场的消防安全工作。项目部组织施工、安技部门和协作单位的负责人对施工区域内的临时用电、办公区、食堂防火进行了自检自查，现将自查情况汇报如下：

一、项目部成立了“消防安全专项自检自查”安全隐患督促整改领导小组，统一指挥，对施工区域消防安全专项隐患排查进行部署。

二、“消防安全专项安全自检自查”工作中，项目部共查出消防安全隐患5条，涉及到协作单位的食堂配备的灭火器失效、集装箱住宿没有配备灭火器、电闸箱门损坏及电闸无防护措施等方面。以上问题均在检查发现后，及时进行了整改，配备了合格有效地灭火器，整改率达到100%。

三、制作了“消防安全”的宣传资料在施工现场进行张贴，同时发放到作业人员。同时在施工现场进行了一次消防演练。

四、施工现场配置专职电工每日巡查临时用电，项目部安技、施工部门每周二次安全用电及消防安全检查，参加每周四监理单位组织的安全和消防联合检查，随时发现问题随时整改，确保安全生产。

五、雨后项目部施工、安技部门联合协作单位现场负责人及电工进行临时用电专项检查，确保雨季施工用电安全。

六、施工现场的焊、割作业点等严格执行规定的安全距离和消防措施。并派专人看管。

## 消防自检自查报告整改方案篇三

为落实酒店安全工作，切实消除火险安全隐患。

我公司组织保安部、工程部专职安全技术人员以及消防维保单位人员对酒店所属各部门区域进行了安全大检查。具体检查情况如下：

### 一、安全管理情况

1. 落实消防安全责任制和岗位消防安全责任制，明确各岗位消防安全职责。
2. 确定各级、各岗位的消防安全责任人。
3. 建立了安全组织机构，配备了安全管理人员，组建了义务消防队

以谁主管，谁负责为原则，做到安全管理责任到人，安全管理制度、应急预案完备齐全。

4. 检查消防安全档案管理，各岗位安全值班记录情况良好。

### 二、硬件设施：

1. 检查消防监控中心火灾自动报警系统运作情况良好。
2. 检查各区域安全疏散指示标志、应急照明灯的配置、使用

情况良好。

3. 检查各区域消火栓、自动喷淋探头，水压正常、配件齐全，清洁保养、检查情况良好。

4. 检查各部门配置的abc干粉灭火器，清洁保养、检查情况良好，无失效、过期情况。

5. 检查消防广播、音像切换系统情况正常。

6. 检查各区域消防楼梯、安全出口及消防通道无堵塞、围占现象，防火门、闭门器使用情况正常。

三、存在的主要问题及整改措施：

(一)、存在的主要问题

1、安全通道不畅通

2、消防栓内有杂物

(二)、整改措施：

酒店针对排查发现的问题做出如下整改措施。

1、针对安全通道不畅通何消防栓内有杂物立刻组织工作人员对其清理及检查，杜绝安全隐患。

2、拟定消防演习方案并实施。

3、针对个别包厢的漏电隐患立即检修更换，杜绝安全隐患。

## **消防自检自查报告整改方案篇四**

大学校园安全工作，重于泰山。为落实海教安11号文件《关

于立即开展冬季防火安全大检查的通知》精神，切实加强校园安全工作，维护正常教学秩序，我x于xx月xx日召开专门的会议，对安全防火工作做了认真、细致的部署，明确分工，落实了责任。各学校和x教办对学校冬季防火安全工作进行自查，现将检查工作报告如下：

x教办成立了助理为组长，以安监员、工会主席和各校长为成员的防火安全自查工作领导小组，各单位成立以校长为组长，安保处（室）、总务处、德育处领导为成员的自查组，在各校园自查自纠的基础上，镇教办展开督查整改。

各学校安全自查工作领导小组，会同各器材室、专用教室负责人及各班主任，通过认真分析研究，排查消防隐患，确定安全检查的重点目标，要害部位，再次明确消防安全责任。将食堂、宿舍、实验室作为重点部位，将用电、用气、用油作为主要领域，在普查基础上突出重点。

学校十分重视对师生进行冬季消防安全知识的宣传，各单位组织教师学生观看消防四个能力建设宣传片，依据镇提供的消防知识题集，进行消防知识的学习、宣传以及知识竞赛。还利用一切宣传工具，如板报、班会、广播对学生进行冬季消防全知识宣传，使全镇师生的冬季安全防范意识明显得到加强。

（1）各校消防设施使用标志不全或不够明显，责任还没明确到具体人。各单位要进一步细化工作，消防设施的安全使用责任要更具体明确。

（2）陈旧建筑没有设计消防栓箱，如角斜中学育鸿楼。保障育鸿楼周围50米内有消防栓箱或在大楼附近增设地面消防栓。

（3）陈旧建筑内部电线线径较小，不能使用较大功率的电器，如角斜小学教工宿舍楼。教工立即停止使用大功率电器。

## 消防自检自查报告整改方案篇五

为保障我餐厅办公环境的防火防盗安全，1月3日，根据上级领导的安排部署，行政部门负责人带领科室有关人员组成安全检查组，对餐厅内各个部门以及油库餐厅锅炉房职工宿舍的消防安全和防盗工作进行了严格的检查，现将检查情况汇报如下：

检查组首先对办公楼一楼至三楼的门窗、监控设备、用电电路及开关、楼道消防安全通道、消防设施，一楼礼堂和餐厅用电用水、环境卫生等情况进行了检查。然后针对锅炉房的设施及浴室的水路管道进行严格的检查，之后又对厂区内所有的监控视频及照明设备进行检查、对综合车间、标牌车间、标线组、汽车组、机电加工车间、库房及消防重点区域油库和液化气库进行严格的安全检查。对厂区消防安全通道内的消防设施等进行了检查。

检查组通过全面、彻底的排查，不留死角，检查结果总体情况很好，无重大安全隐患。

- 1、油库门口有废弃有桶堆放。
  - 2、液化气罐离电源过进，且放置过多，遮挡电源，存在隐患。
  - 3、仓库内堆有纸箱杂物，堆放杂乱，存在防火安全隐患。
  - 4、采购组责任区内杂物过多，门口车辆未停放指定区域，阻挡消防通道。
  - 5、餐厅内使用液化气罐存在消防隐患。
- 1、废弃油桶等易燃易爆物品及时处理掉。
  - 2、后厨内严格按照操作规程执行，避免电源等危险品乱摆乱

放。

3、仓库内严禁堆放杂物，立即清理，排除火灾安全隐患。

4、餐厅液化气罐应采取外置隔离使用。

5、坚持消防安全常态化、长期抓，加强安全宣传教育，建立健全安全管理规章，坚持每月对消防安全工作进行监督和检查，排查安全隐患。

针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，餐厅相关部门领导指出消防安全隐患事关全体干部职工的生命和国家财产安全，大家要充分认识到消防安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，确保“消防安全不留死角”，排除安全隐患，共同创造一个安定、安全的工作和生活环境。

undefined

## 消防自检自查报告整改方案篇六

根据xx区卫生局《卫生系统消防安全检查实施方案》和《卫生系统安全生产百日整治行动实施方案》的通知要求和部署，我们对我中心进行了消防安全自查，现将我中心消防安全自查情况报告如下：

我中心收到文件后，医院领导立即召开会议，学习文件精神，提高认识，落实责任，精心安排工作，确保医院消防安全工作的顺利开展。

消防安全是我们中心工作的重要组成部分，是人民财产安全的重中之重。为此，我中心成立了以中心主任为组长，秘书为副组长，各部门负责人为成员的消防安全领导小组。总务科全面负责日常消防安全工作。建立健全消防安全教育、培训和检查、安全疏散设施管理、消防和用电安全管理、易燃

易爆危险品管理等制度。

中心制定安全教育培训计划，定期对员工进行安全教育，使医务人员和全体员工了解本部门的火灾隐患和防火措施，报警，使用消防器材，掌握扑救初起火灾和疏散病人的方法。

根据中心的实际情况，制定灭火和火灾应急预案，明确灭火和患者疏散的要点和注意事项。

1. 医院设有安全出口，楼内走廊和出口无任何杂物，确保消防出口畅通。楼梯出口处有“安全出口”的指示。
2. 消防器材设备：我中心有11个灭火器(其中5个超过使用寿命)，其他处于正常工作状态。有5个消防栓处于正常工作状态。
3. 医院氧气安全，能严格按照氧气操作规程操作，氧气瓶直立固定，氧气瓶开关、仪器不漏气，医务人员能定期检查，保持氧气瓶清洁和安全输氧。
4. 中心没有使用大功率电器，电线线路完好。
5. 消防安全应急演练尚未到位。

## 消防自检自查报告整改方案篇七

根据公司文件要求，我部组成以项目管理部经理为组长，副经理为副组长，管理部各部门负责人为组员的消防安全检查组，对项目管理部下属的四个项目部进行了检查，现将检查情况汇报如下：

- 1、各项目部建立了消防安全责任制，明确了消防安全第一责任人，成立了消防安全领导小组，建立了施工现场消防安全制度，制定了相应的施工现场消防、电力、易燃易爆物品管



理制度和操作规程。

各项目部按要求建立了安全生产费用核算和使用计划，未发现安全生产费用的挪用情况。

2、对各项目部办公区、生活区进行安全隐患排查。部分项目部消防设备不足，已整改并上报项目管理部。

1、各项目部施工现场的特种作业人员持证状态良好。对电焊和气焊等具有火灾危险作业人员的持证情况进行了重点检查。没有发现无证操作人员。施工现场的电气设备没有及时维修，已责令限期整改。

2、完善了施工现场动火审批程序。对施工现场的`搅拌站、制梁场、油库、炸药库、农民工宿舍、食堂、现场办公室等进行了检查。对拌和站未安装避雷设施的限期进行安装。消防设备不足的油库、炸药库被责令补充。

3、在对民工宿舍消防设备进行检查时，发现部分灭火器失效，应限期更换。检查过程中，不符合要求的消防设备不允许使用。

各项目部根据需要制定了消防安全应急救援方案、应急救援队伍和应急救援人员，配备了相应的应急救援设备，组织了消防演习，并按要求开展了消防安全知识宣传培训，特别是对平民职工进行了安全使用火、电、气、油、逃生、自救等防火常识普及。

经检查，各项目部消防安全无重大隐患，处于控制之中。但我们管理部门将加强监督检查，确保不发生重大安全责任事故。

## 消防自检自查报告整改方案篇八

根据xx县人民政府消防安全委员会《关于印发□xx年全县今冬明春火灾防工作实施方案》的通知》（荥消安□xx□9号）文件要求，我镇认真开展“今冬明春”、“岁末年初”火灾防控安全大检查工作。现将本月工作开展情况小结如下：

镇党委政府高度重视今冬明春安全生产工作，根据文件要求。成立了以镇党委书记余川、镇长姜光远为组长，其它党委成员为副组长，各村书记、主任，镇直各部门、企事业单位负责人为成员的今冬明春火灾防控安全领导小组，明确各部门职能职责，务求大检查各项措施落到实处，确保今冬明春不发生火灾事故。

镇党委政府根据今冬明春火灾防控工作的实际和各条块情况，制定了切实可行的今冬明春火灾防控安全大检查实施方案。由镇分管领导牵头，按照分管行业和领域按照职责分工，分成多个检查组：

三是组织文化站、交管办、国土所、派出所、各村（社区）等负责对网吧、场镇等人员密集场所、学校校园、食品卫生、道路交通、燃气和天然气管道、建筑施工等安全进行安全检查。力求进行拉网式大检查不留死角，发现安全隐患要立即落实措施、经费、人员、责任进行整改。一时不能整改的.要求采取强力措施，加以防控；该停产的要停产、该限期整改的必须限期整改到位，在镇属权限内不能整改的马上按要求向相关部门上报，并落实防控措施，加强巡查监控，确保全镇“今冬明春”、“岁末年初”安全。

检查组根据镇党委、政府安排部署和实施方案规定，在本月发放“今冬明春”、“岁末年初”火灾防控宣传资料5000余份，各村居led显示屏滚动播放火灾防控宣传标语，安全大检查中共计发现各类安全隐患共计4余条（处），现场责令整改4条（处），切实将消防各类隐患消除在萌芽状态，加强了

未处置隐患的巡查监控，尤其对老城区火灾防控进行重点巡查、督查，保证了正常生产经营秩序。

针对当前形势和检查中发现的问题，检查组对各生产经营单位提出了严格要求：

一是必须落实企业主体责任，加强领导，明确责任；

二是采取强有力措施，集中精力。认真抓好自查自纠工作，切实消除安全隐患。

## 消防自检自查报告整改方案篇九

根据12月12日会议精神，我项目部以“重安全，保平安”为常抓不懈的一项重要工作，为确保我项目部所有员工的安全，我们牢固树立了“安全第一，责任重于泰山”的观念。为了认真贯彻落实《中华人民共和国消防法》，我项目部遵照学校领导指示，对我内的建筑等消防安全进行了拉网式的自查，现将自查情况报告如下：

根据消防部门的精神，我项目部开展了消防安全工作每日一小查、每周大查、每月一总结的方法，针对现场的各项设施进行全面的安全大检查。同时，我们对检查的结果进行了记录，并要求同查人员一起认真填写好排查记录。真正做到心中有数，消灭死角，杜绝各项隐患。

1、我项目部将消防安全纳入日常教学内容，每隔一个月都开展消防安全主题活动，通过主题活动来加强教现场所有民工的`消防安全知识，同时还开展了“消防演练”活动，在活动中让民工知道如果发生火灾的时候应该如何进行自救。

2、我项目部以班组为单位，建立消防安全宣传教育活动室，在每一次的消防主题活动期间向民工播放《火灾预防与自救》

的光碟，让民工接受消防安全教育。

3、我项目部每次“消防安全”知识答卷活动，把每次的消防知识学习内容通过试卷的形式让全体民工再次加深对消防安全知识的掌握。

我项目部消防安全工作取得了一些成绩，但离上级领导部门的要求还有些差距。当是，我相信，在今后的工作中，我们会继续努力，加强宣传工作力度，提高全民消防意识；定期、不定期认真开展好防火值班安全检查，永远杜绝火灾的发生。

## 消防自检自查报告整改方案篇十

根据xx消防处□xx□的精神，严防各类安全事故尤其是火灾的发生，切实保护人民群众的生命财产安全，为营造安全祥和的社会环境。我单位加强了消防安全自查，现将工作开展情况报告如下：

### 1、领导重视、落实责任。

针对xxx的要求，我xx领导班子非常重视专门召集相关部门研究部属，落实制度、责任到人，本着谁主管、谁负责的原则，认真开展各科室安全自查工作。同时在周会上通报了近期xx起火灾情况，要求各个xxx吸取教训，举一反三，切实提高警惕，坚决杜绝类似事件发生。

### 2、认真自查、消除隐患。

从检查的结果来看，我xxx消防安全总体情况良好，各个消防通道畅通无堵塞现象。各项防火标志及疏散标志明显，消防器材配备齐全，录像监控设备运行良好。

### 3、进一步加大宣传力度，切实做到提高全员警惕性。

(1) 全面加强消防安全宣传工作，提高全xxx职工的治安保卫和消防安全意识。通过宣传海报、信息电子屏等形式的宣传活动，使消防安全知识人人皆知，切实营造一个全院参与消防工作的良好氛围。

(2) 加大消防培训工作的力度，促使全xxx职工掌握火灾通报流程及灭火设备的操作。一是会扑救初期火灾，能够及时准确报告火灾发生的地点、场所以及联系方式，懂得使用灭火器，懂得处置初起火灾；二是会自救逃生，能够随时掌握所处环境的疏散路线和安全出口，懂得疏散通道、安全出口不畅的危险性，维护自己的消防安全权益，在火灾发生时懂得如何自救和协助xxxxx疏散。

(3) 加强消防安全隐患整治行动，确保“一畅”问题得到有效解决。即确保消防安全疏散通道和安全出口畅通，疏散指示标志和应急照明灯具齐备有效。

通过宣传、培训、检查使全体员工提高了消防安全意识，提高了一旦出现火情的处置能力，确保万无一失，夯实消防基础。

为了强化幼儿园的安全工作，增强师安全意识，确保幼儿人身、饮食安全，保证幼儿快乐健康成长，根据教育局安全工作规定的指示精神，我园对自身情况进行详细周密的自查。现将自查情况汇总如下：

成立以园长为首的幼儿园安全工作领导小组，针对各项具体安全工作开展排查活动。要求教师提高责任意识，增强安全常识，切实认识到幼儿安全工作的重要性，保证把孩子教育好，管理好，保护好，让家长放心地将幼儿交到我们的手中。

根据上级消防安全指示精神，幼儿园集体对活动室、午休室、食堂等重点防火场所进行排查，对电源、电线进行改装处理，对教室内的插座进行；不用即封处理，将墙面外漏的插座用胶

带封住，消除一切不安全的隐患。检查消防器材的使用情况。并对幼儿及教师进行应急预案知识教育，确保紧急情况下幼儿和教职工能够有秩序地安全撤离、疏散。

做好幼儿入园、带药、不安全隐患记录工作，防止漏失。对于不熟悉的幼儿接送者要谨慎对待，不能有一点失误。违反规定交接幼儿接送的要严肃处理，严格控制接送人员常规管理。对于未到园的幼儿，教师要及时做好家园联系工作，并针对具体情况进行汇报，有异常情况应马上请示上级领导，以防各种大的传染病或其他特殊情况的蔓延。幼儿午睡值班教师应尽职尽责，根据季节变化和幼儿具体情况做好保育工作，让每个幼儿健康安全地午休。

幼儿园对食堂卫生情况进行了一次深入地检查，彻底清除卫生死角，对于各种不卫生的隐患和习惯及时进行处理更新。厨房工作人员认真学习和严格执行食品卫生法等文件的规定，加强对食品采购、供货、加工等关口的管理，确保所购食品和原料卫生安全，符合国家食品卫生要求。存放食品和原料的场所有专人管理，非直接工作人员不得接近；严格生熟分放和加工处理制度，严格执行饭菜当日制作，当日食用制度，以防隔夜饭菜对幼儿身体健康造成危害。对幼儿园进行灭鼠除蟑，清除各种寄生虫，防止各类传染病的发生。灭蝇药专人专点妥善保管，单独存放，严格执行用药、清理和管理制度。

结合本次自查活动，幼儿园对园舍、室内设施玩具，寝室用品，进行了一次彻底地检查。对教具和玩具进行消毒和检查，将不合格的玩具进行销毁。室内桌椅和寝室床具也整体进行了一次维修，彻底检查了班级的物品摆放，消除了隐患。

幼儿教师结合课堂教学对幼儿进行安全知识的渗透，让幼儿具备简单的防火、防电、防水、防病、防骗常识，并利用接送幼儿的时候与家长进行沟通，让家长配合幼儿园的教育工作。结合本次自查整改工作，我园在管理制度、校园设施、

安全意识和安全措施等方面都进行了进一步的改进和完善。教师的安全意识也进一步加强，对各项安全工作和应急处理办法有了更深入地了解，幼儿将会在一个安全的、活泼的环境内健康、快乐地成长。

附：自检情况：

- 1、幼儿园房屋、楼梯、走廊、玩教具等经检查符合安全要求。
- 2、无安全隐患的门窗、围墙和厕所。
- 3、幼儿在进出门时，有专人负责看护。
- 4、我园消火栓不符合安全标准。
- 5、幼儿园周边无违章及倒塌的危险建筑。
- 6、我园保健医有从业证书。
- 7、幼儿食品的采购均有凭证，严格把好采购关。储存、加工及留样均按照标准严格执行。
- 8、食堂工作人员均持证上岗并定期体检。食堂工作人员能严格执行定期消毒制度。食堂的建筑、设备与环境均符合标准。
- 9、对突发流行病和传染病制定有针对性地防范和措施。
- 10、定期组织教职员工学习，提高个人素质，无发生体罚及变相体罚幼儿的行为。
- 11、幼儿园消防器材定期检查，把消防知识贯穿到教育教学当中，为幼儿讲解安全自救常识，增强幼儿的自我保护意识。
- 12、幼儿园安全工作会议健全，定期开会，使每位员工把安全工作当成头等大事。幼儿园各个岗位都有明确的安全要求。

把安全工作落实到每个人头上，做到防范于未然。

13、制定幼儿食品卫生安全管理制度并严格按照制度执行。

## 消防自检自查报告整改方案篇十一

xx医院仔细落实区卫生局安全工作会议精神，把安全生产、消防安全工作列入到日常工作的议事日程，制定和落实了各项治理制度、宣传教育制度。坚持预防为主、防治结合，责任到人，落实到位。详细自查结果汇报如下：

1□20xx年度未发生重大医疗安全责任事故。

2、根本完善各项医疗治理制度，严格执行各项操作流程，未发生医疗过失、医疗事故；未发生职业暴露大事。

3、医疗过失重在预防，院内成立质量安全掌握治理委员会，科室内成立质控小组，明确医疗安全第一责任人，形成一岗双责机制，人人签订安全责任书，并定期召开医疗质量安全掌握会议，确保医疗过失、事故不发生。

4、定期开展质控自查工作，并对医疗事故隐患进展限期整改；定期进展医疗技术学问培训工作，提高全体医务人员业务力量，有效预防医疗过失、事故的发生。

5、严格执行医务人员准入制度，取得卫生技术资格证书的人员方可上岗执业。

1、建立健全组织，明确工作职责

消防安全是我院工作的重要内容，是关系员工和患者生命安全、医院财产安全的头等大事。对此，我院于20xx年成立了以行政院长为组长，安全员为第一负责人，各科室主任为直接责任人的消防安全工作小组，全面负责日常的消防安全工



作。

## 2、加强宣传教育，增加消防安全意识

我院高度重视消防安全工作，不断加强对全体员工的`消防安全学问培训，通过集中学习和分散学习相结合的方式，积极学习消防安全相关学问，切实提高了全员的消防安全意识，树立人人都是消防员，消防工作人人有责的观念，确保每名员工都能娴熟地使用消防器材，具备初起火灾扑救及逃命自救常识，切实把消防安全工作落实到日常治理中。

## 3、仔细开展消防安全自查，排查消退火灾隐患

医院制度规定，每周由后勤科对全院楼道内的消火栓、灭火器、安全通道标志，电源线路、液化汽罐、饮水机、电脑、打印机、插座和集线器等电、气设施进展一次全面自查，一年来，未发觉电源线路老化，暴露、烧焦、存在易燃易爆物品、耗电设备超负荷运转等现象。

总之，对于医院来说，医疗安全与消防安全工作是重中之重，我们将贯彻“安全第一，预防为主、综合治理的方针，加强监视检查和强化日常治理工作，提高全员安全责任意识，切实做到防患于未然，为医院员工和患儿及家长制造一个安全、和谐的工作和就医环境。

## 消防自检自查报告整改方案篇十二

针对xxx的要求，我xx领导班子非常重视专门召集相关部门研究部属，落实制度、责任到人，本着；谁主管、谁负责；的原则，认真开展各科室安全自查工作。同时在周会上通报了近期xx起火灾情况，要求各个xxx吸取教训，举一反三，切实提高警惕，坚决杜绝类似事件发生。

从检查的结果来看，我xxx消防安全总体情况良好，各个消防

通道畅通无堵塞现象。各项防火标志及疏散标志明显，消防器材配备齐全，录像监控设备运行良好。

(1) 全面加强消防安全宣传工作，提高全xxx职工的治安保卫和消防安全意识。通过宣传海报、信息电子屏等形式的宣传活动，使消防安全知识人人皆知，切实营造一个全院参与消防工作的良好氛围。

(2) 加大消防培训工作的力度，促使全xxx职工掌握火灾通报流程及灭火设备的操作。一是会扑救初期火灾，能够及时准确报告火灾发生的地点、场所以及联系方式，懂得使用灭火器，懂得处置初起火灾；二是会自救逃生，能够随时掌握所处环境的疏散路线和安全出口，懂得疏散通道、安全出口不畅的危险性，维护自己的消防安全权益，在火灾发生时懂得如何自救和协助xxxxx疏散。

(3) 加强消防安全隐患整治行动，确保：一畅；问题得到有效解决。即确保消防安全疏散通道和安全出口畅通，疏散指示标志和应急照明灯具齐备有效。

通过宣传、培训、检查使全体员工提高了消防安全意识，提高了一旦出现火情的处置能力，确保“；两\*”；期间万无一失，夯实消防基础。