

# 最新幼儿园安全管理方案工作目标 幼儿园户外活动安全管理方案(模板5篇)

方案在各个领域都有着重要的作用，无论是在个人生活中还是在组织管理中，都扮演着至关重要的角色。方案的制定需要考虑各种因素，包括资源的利用、风险的评估以及市场的需求等，以确保方案的可行性和成功实施。下面是小编帮大家整理的方案范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 幼儿园安全管理方案工作目标篇一

### 一、活动目标：

- 1、开拓幼儿新视野，了解春天是什么样子的。
- 2、热爱大自然，亲近大自然，体验徒步旅行的快乐。
- 3、增强幼儿体质，发现周围的事物的变化。

### 二、活动时间：

一年4月15日 9：10—11：00

### 三、活动地点：

### 四、拍照：

### 五、组织人员：

### 六、安全负责人：

牛师傅、园长、祁老师、班主任以及配班生活老师

### 七、活动准备：

## 八、活动过程：

- 1、9：10—9：20 家长准时带领孩子在铁西公园东门(led大屏下方)集合。
- 2、9：20—9：30带幼儿上卫生间
- 3、9：30—10：10各班级带领孩子观赏公园风景。观赏公园的花草有什么变化?公园里边有什么建筑?怎样保护花草树木?爱护身边的环境。
- 4、10：10 —10：30集中幼儿坐下来休息，喝水，吃水果点心。
- 5、10：30—10：50做游戏：各班组织游戏。
- 6、10：50—11：20返园，幼儿集合清点人数，班主任带队举园旗，排列整齐的队伍，准备返回幼儿园，在路上遇到叔叔阿姨积极打招呼。
- 7、过马路时，知道红灯停，绿灯行，黄灯亮了等一等。

## 九、安全保障措施：

- 1、 加强管理和监督措施。保教主管对各个环节的安全防范措施做到层层落实，责任到人。班主任是班级安全工作的第一责任人，全面负责幼儿出游的安全工作，教师负责组织好幼儿活动，维持好纪律。生活老师负责照顾好幼儿出游的护理工作。除此以外，各班级增配行政人员，保障出游的安全工作。
- 2、 班级教师对幼儿进行春游活动安全教育，增强幼儿安全防范意识和自我保护能力

- 3、 保健医生携带好急救用品。以防幼儿突发事情。
- 4、 春游活动期间一切行动听指挥，准时出发，准时返校。
- 5、 全体幼儿必须穿舒适的鞋子、易于穿脱的外套。
- 6、 参观活动时要做到井然有序，教育幼儿不拥挤、不追跑、不打闹、不能大声喧哗。
- 7、 注意言行文明，爱护公物，不随地乱扔垃圾。
- 8、 班主任在每一次集合时一定要清点好幼儿人数，确保幼儿安全。
- 9、 幼儿上厕所必须有一位老师跟随。

## **幼儿园安全管理方案工作目标篇二**

20xx年xx月xx日(周x)

全园幼儿、全园教师

- 1、 秋游活动前请家长在家提前做好外出安全教育和环保教育。
- 2、 8:30准时出发，请家长最少提前20分钟到园提前准备(为了不影响其他人的活动时间请一定要准时)。
- 3、 当天请为孩子穿运动鞋和轻便的衣服。
- 4、 活动当天背好书包来园(可在书包内备一些汗巾或是幼儿需要更换的衣物)，幼儿园已为宝贝准备了充足的水和食物，家长只需自备水杯，其他不需要另外准备。
- 5、 活动中本班老师不接听任何电话和回复短信，老师需要全

身心看护孩子的安全(需与其他指定的负责老师联系)。

6、活动结束后可与本班老师联系(了解返园时间、到园时间)将孩子提前接回家中休息，正常离园时间为--。

7、为了活动的顺利进行和孩子的安全，以上各项请您务必遵守和配合。

## 幼儿园安全管理方案工作目标篇三

xx幼儿园为了进一步加强教师和幼儿对突发事故的灵活应变能力，使幼儿掌握消防安全知识，从小培养消防意识；掌握更多的自救、逃生、自我保护的具体方法，创造良好的消防安全环境，计划对教职工进行消防安全知识培训及举行幼儿园消防疏散演习活动。

现将活动方案制定如下：

1、全园消防安全知识培训时间□20xx年11月9日上午9：40开始

2、消防安全演练时间□20xx年11月9日下午15：40开始

组长：

副组长：

组员：保健医、各班班主任

1、各班教师（上午）开展相关安全教育。

3、师生事先熟悉校园安全通道、安全出口等处，下楼梯方法、顺序、路线；

- 1、一楼为先二楼为后，靠近楼梯班级为先远离楼梯班级为后；
- 2、听见演习信号后，带班教师应立即停止一切活动，与配班教师、保育员一起，集中幼儿，清点人数。

各班级安装幼儿园楼道安全疏散示意图开展撤离。

x老师：二楼楼梯口负责疏散（二楼幼儿撤离后检查各班级角落）

x老师：一楼楼梯口负责疏散（二楼幼儿撤离后检查各班级角落）

x老师：疏散幼儿到操场站好后统计人数及小结。

x老师：资料收集拍照

- 1、警报声起；
- 2、各班教师组织幼儿迅速撤离活动室，沿安全逃生路线疏散。

要求：

（1）各班幼儿用湿毛巾捂住口鼻，排成1-2排，低下身子，沿墙角边有秩序的'撤离；

（2）教师引导幼儿逃生时，教育幼儿不抢道、不惊慌；

（3）教师要组织幼儿有序撤离，带班老师前、配班老师后。不许漏下一名幼儿。

3、重点危险地带专人把守（楼梯口、楼道转弯处）班级人员分工明确（队伍前、中、后位置安排到位）

4、集中大操场要求：各班清点并报告人数，小结演练情况。

5、演习结束，各班对幼儿进行安全教育

1、全体教职工接受消防知识及实用技能的培训，做到一懂、二知、三会。

一懂：紧急情况下安全疏散二知：火警消防报警电话119、灭火器材的放置地点和位置三会：会报火警、会使用灭火器、会扑救初始起火。

2、结合幼儿园的特点，请幼儿园法律副校长做好针对性地消防培训

a□熟悉消防通道位置及消防重点部位。

b□消防知识培训包括：报警方法、报警步骤、火情判断及一般的消防知识。

c□实际技能包括：灭火器材的使用方法，火场逃生法及火灾发生后的处理等。

## 幼儿园安全管理方案工作目标篇四

1、亲身体验，感受跳跃过程中的不同动作。

2、能大胆运用线条表现身体动态，自主着色。

3、知道游戏时会等待。

孩子玩蹦蹦床录像、跳跃动作的照片、电脑、蜡笔、彩色绘画纸。

蹦蹦床上真快乐！

引导幼儿观看自己玩蹦蹦床的录像，深化快乐体验。

蹦蹦床上怎么跳?蹦蹦床上太多人了，怎么办?

引导幼儿观察看照片，了解身体在空中时手臂、腿、头发的多种姿态。

看，我玩蹦蹦床!

教师朗诵儿歌：“蹦蹦床，真好玩，小朋友都来玩，蹦蹦蹦，跳跳跳，蹦蹦跳跳身体好。”孩子随着儿歌节奏模仿跳蹦蹦床的动作，手臂的动作，腿的动作，感受身体在跳跃过程中的弯曲变化。

蹦蹦床真好玩。

能用线条大胆表现出跳蹦蹦床的快乐的人和安静等待的人，并添画出蹦蹦床。

## 幼儿园安全管理方案工作目标篇五

- 1、有防火安全领导组织，有灭火疏散预案，层层签定有消防安全责任书，有宣传标语。
- 2、制定有消防安全责任制度和安全操作规程。
- 3、单位职工达到“三知两熟悉”即知火灾特点、知重点部位、知灭火器材位置和性能，熟悉岗位职责、熟悉灭火对策。
- 4、有健全的防火档案，有防火检查记录，能及时消除火灾隐患。
- 5、幼儿园的建筑耐火等级不低于二级，不应超过3层□200m2以上建筑必须有两个疏散楼梯，楼梯间为防烟楼梯间。

6、幼儿园与易燃易爆场所的防火间距不得小于30m□幼儿园的安全出口不应少于两个，门向外开启，出口处不准有踏步。

7、幼儿园不应直接设在汽车库的上面，下面或毗邻处，幼儿园用房不宜设在地下人防工程内或用人防工程改建的地下或半地下建筑内。

8、幼儿园的房间门至外部出口或至封闭楼梯间的最大允许距离为：

(1) 位于两个外部出口或楼梯之间的房间为25m□

(2) 位于袋形走道或尽端的房间为20m□

9、安全疏散楼梯间内不能附设烧火间，可燃材料储藏室，非封闭的电梯井，可燃气体管道。

10、幼儿园内不能装设蒸汽锅炉房。

11、幼儿园内电源开关、电闸、插座等距地面应不小于1.3m□灯头距地面应不小于2m□

12、学校内荧光灯和超过60w的白炽灯，不应直接安装在可燃材料上，白炽灯与可燃物的距离不应小于0.5m□不准使用落地灯和台灯照明，灯泡不能使用纸或其它可燃物遮光。

13、幼儿园的儿童寝室内不能随意乱拉电线，禁止使用电炉、电熨斗等电器等。

14、配置使用空调的`幼儿园，空调应有接地线，周围不能堆放易燃物品，窗帘不能搭在空调上，供电接线板和电表等应扩容，达到相应的负荷。

15、灭火器应完整好用，按照50m“二具，一个放置点不多



于5只，不少于2具，应急灯每10m一个，楼梯间和走道内必须安装室外消火栓完好。

16、疏散指示标志设在通道两侧及拐弯处的墙面上，标志牌上边缘距地面不大于1.0，标志的间距不大于20m袋形走道的尽端离标志的距离不大于10m□

17、每层建筑面积大于300m<sup>2</sup>的幼儿园应安装自动报警系统。